

# СОГЛАСОВАНО

Председатель аттестационной комиссии  
Тамбовского территориального  
пожарно-спасательного гарнизона  
полковник внутренней службы

Р.А. Филатов

«27» 01 2021 г.

# УТВЕРЖДАЮ

Председатель аттестационной комиссии  
Мичуринского местного  
пожарно-спасательного гарнизона  
подполковник внутренней службы

Е.А. Громов

«27» 01 2021 г.

## Перечень упражнений (нормативов) по пожарно-строевой подготовке Мичуринского местного пожарно-спасательного гарнизона по проведению аттестации на право осуществления тушением пожаров ликвидацией чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Норматив	Время, сек/оценка			Условия выполнения
		отлично	хорошо	удовлетво- рительно	
1.	Надевание боевой одежды и снаряжения	21	24	27	1. Боевая одежда и снаряжение уложены любым способом. Пояс с закрепленным на нем карабином и пожарным топором в кобуре лежит под одеждой. Подкащик может находиться рядом с уложенной боевой одеждой или внутри каски. Рукавицы (краги) кладутся в карманы куртки, при отсутствии карманов - под пояс. 2. Исполнитель стоит в положении "смирно" в одном метре от боевой одежды и снаряжения лицом к ним. 3. Окончание: боевая одежда и снаряжение одеты, куртка застегнута на все пуговицы (крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут.

2.	Вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого	6	7	8	<p>1. Спасательная веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надето через плечо исполнителем. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя.</p> <p>2. Окончание: спасательная петля связана</p>
3.	Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого	21	25	29	<p>1. Исполнитель стоит в одном метре от спасаемого, лежащего на спине, со спасательной веревкой в чехле, надетом на плечо. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя.</p> <p>2. Окончание: спасательная петля надета на спасаемого. Длинный конец веревки намотан на карабин</p>
4.	Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания (одним из четырех способов)	4	5	6	<p>1. Исполнитель стоит в одном метре от места закрепления веревки (конструкции). Вережка в чехле, надетом на плечо. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя.</p> <p>2. Вережка закреплена за конструкцию, узел надежно завязан</p>
5.	Норматив № 1 ГДЗС	60	60	60	<p>1. Газодымозащитник в боевой одежде и снаряжении находится в одном метре от уложенного на столе дыхательного аппарата лицом к нему.</p> <p>2. Начало: поданная команда.</p> <p>3. Окончание: газодымозащитник надел, выполнил рабочую проверку и включился в дыхательный аппарат.</p>
6.	Проверка №1 СИЗОД	На правильность.			Проверка № 1 производится в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации дыхательного аппарата, закрепленного за газодымозащитниками.

7.	Наложение первичной повязки повязка на локтевой (коленный) сустав.	70	80	90	<p>Пострадавший лежит. Обучаемый находится в удобном для него положении у пострадавшего. Время, затраченное на наложение раны, не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи (жгуты, бинты) находятся в руках обучаемого или рядом с ним.</p> <p>При наложении повязки время отсчитывается с момента разворачивания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).</p> <p>Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:</p> <p>1. Повязка наложена слабо (сползает) или образуются «карманы», складки.</p> <p>2. Повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.</p>
----	--	----	----	----	--

Секретарь аттестационной комиссии  
капитан внутренней службы



С.В. Волков